


LEGENDA PADRÃO

	Caixa de medição - H=1,50m (centro do visor)
	Quadro de distribuição - H=1,50m
Interruptores	
	Interruptor simples 1 tecla - 10A - 1,00m do piso (caixa 4x2)
	Interruptor simples 2 teclas - 10A - 1,00m do piso (caixa 4x2)
	Interruptor simples 3 teclas - 10A - 1,00m do piso (caixa 4x2)
	Interruptor simples 4 teclas - 10A - 1,00m do piso (caixa 4x4)
	Interruptor paralelo - 10A - 1,00m do piso (caixa 4x2)
Iluminação	
	Luminária de parede (arandela)
	Ponto de iluminação
	Luminária tubular de led 2x18w
Tomadas de uso geral	
	Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A. a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A. a 1,00m do piso
	Tomada hexagonal - 2P+T - 10 A. a 2,20m do piso
	Ponto de tomada existente- substituição fiação, tomada e espelho
Tomadas Uso Específico	
	Ponto 2P+T a 2,20m - (Chuveiro)
	Tomada hexagonal - 2P+T - 20 A - H=1,00m - (Torneira Elétrica).
	Ponto 2P+T - 20 A - H= 2,20m - (Ar condicionado).
Geral	
	Fase - Neutro - Terra - Retorno
	C.P.A. Caixa de Passagem e Aterramento
	C.P. Caixa de Passagem
Eletrodutos	
	Eletroduto Ø 3/4\" (Teto e Parede) - Na laje de piso utilizar eletroduto reforçado
	Eletroduto Ø 1/4\"
Comunicação	
	Caixa de distribuição para comunicação
	Ponto Interfone - H=1,10m
	Ponto Telefone RJ11 e Internet RJ45
	Ponto de TV
	Ponto Telefone RJ11

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:		EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)
REVISÃO		DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO ELÉTRICO



ASSOCIAÇÃO DOS MESTRES DO ALTO VALE DO ITAÍ

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 - CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA: REFORMA ESCOLA SALTO DOLLMANN

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

ENDEREÇO: Estrada Geral Dollmann - Localidade Salto Dollmann - Vitor Meireles / SC

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA

DESENHO: LUCIANO R. KRUGER

ESCOLA = 846,04m²
QUADRA COBERTA = 623,44m²
UBS = 120,72m²

ESCALA: INDICADA

DATA: 22/11/2019

FOLHA: ELE 01/03

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.